

Nr sprawy: **11/P/2017**

Otwock, dn. 26.05.2017 r.

**WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**  
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania

**Realizacja inwestycji p.n.: Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie - CERAD, dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM.**

Potencjalny Wykonawcy zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie Nr 1**

Prosimy o określenie udźwigu dla windy :

- a) towarowej z poziomu 0 na poziom +1 ; jeden przystanek ; drzwi otwierane na jedną stronę na każdym z przystanków, udźwig
- b) towarowej z poziomu -1 na poziom 0 ; jeden przystanek ; drzwi otwierane na jedną stronę na każdym z przystanków, udźwig
- c) osobowej z poziomu 0 na poziom +1 ; jeden przystanek ; drzwi otwierane na jedną stronę na każdym z przystanków, udźwig/ilość osób

**Odpowiedź Zamawiającego**

Ad a) Winda towarowa samoobsługowa, w strefie laboratoryjnej. Standard dostosowany do rodzaju pomieszczeń. Udźwig minimum 200kg. Szczegółowe parametry windy, sposób otwierania, gabaryty itp. zostaną omówione na etapie projektowania.

Ad b) Winda towarowa samoobsługowa, przystosowana do załadunku i transportu wózkami paletowymi. Standard dostosowany do rodzaju pomieszczenia. Udźwig minimum 750kg. Szczegółowe parametry windy, sposób otwierania, gabaryty itp. zostaną omówione na etapie projektowania

Ad c) Winda towarowo - osobowa zgodna z parametrami technicznymi windy towarowo – osobowej opisanymi we „Wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ” z dnia 24.05.2017 r. (pytanie i odpowiedź nr 8) zamieszczonym na stronie internetowej pod nazwą „Odpowiedzi 4\_ Zamawiającego na wnioski i pytania zadane przez Wykonawców”

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
Ośrodek Radioizotopów POLATOM  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

*Z up. k. Jędrach*  
mgr Waldemar Woźniak