

Numer sprawy: 03/P/2015

Otwock, 26.05.2015 r.

**WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**  
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania:

**Remont dachów na budynku Nr 24C, D i G oraz remont murków oporowych i przebudowa ogrodzenia wewnętrznego wraz z utwardzeniem terenu – 3 części.****Wnioski potencjalnych Wykonawców zamówienia i wyjaśnienia Zamawiającego:****Pytanie 1**

Proszę o podanie grubości papy oraz klasyfikacji NRO – papa termozgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:***Papa do realizacji zamówienia ma być papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS wierzchniego krycia o grubości minimum 5,2 mm.***Pytanie 2**

Proszę o podanie parametrów papy która ma być użyta do wykonania zadania.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:***Parametry papy podane są w opisie projektu.***Pytanie 3**

Czy Zamawiający przewiduje wymianę drutu instalacji odgromowej ponieważ istniejący nie spełnia obowiązujących norm (powinien być zastosowany 80 mm)?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:***Zamawiający wymaga wymiany drutu wraz zamocowaniami na spełniające wymagani, zgodnie z obowiązującymi przepisami.***Pytanie 4**

Czy przeprowadzenie wizji lokalnej jest wymogiem spełnienia warunków SIWZ i czy niezłączenie do oferty protokołu z przeprowadzenia wizji nie będzie skutkowało skutkiem odrzuceniem oferty.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:***Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w SIWZ: „Wykonawcom zainteresowanym wzięciem udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający proponuje przeprowadzenie wizji lokalnej ...”, zatem **przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe a co za tym idzie, niezłączenie do oferty protokołu z przeprowadzenia wizji nie może skutkować odrzuceniem oferty.***

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
Ośrodek Radioizotopów POLATOM  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Kierownik Zamawiającego  
*mgr Waldemar Woźniak*